

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности по Заокскому району Тульской области

Тульская область, п.Заокский ул.Ленина,д.41а, тел.8-48734-2-19-89

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 14 / 1 / 6

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Садоводческому некоммерческому товариществу «Скнига»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Заокского района по пожарному надзору, начальника ОНД по Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Симонова Александра Николаевича

(наименование органа надзорной деятельности)

№ 14 от " 04 " марта 20 15 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. " 25 " марта 20 15 г. по

10 ч 00 мин. " 08 " апреля 20 15 г. проведена плановая проверка
Заместителем главного государственного инспектора Заокского района по пожарному надзору, заместителем начальника ОНД по Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Тульской области подполковником внутренней службы Роговым Анатолием Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объектов защиты: территории СНТ «Скнига» по адресу: Тульская область, Заокский район д. Азаровка

совместно с председателем СНТ «Скнига» Савельевой Еленой Дмитриевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта РФ и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
СНТ «Скнига»				

1.	На территории СНТ отсутствуют указатели к водоему (ВБ), являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Основание: п. 55 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	01.08.2015г.	
2.	На территории СНТ отсутствует переносная, пожарная мотопомпа	Основание: п. 68 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	01.08.2015г	
3.	В помещении СНТ (сторожке) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.	Основание: п. 61 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	01.08.2015г	
4.	Разделка трубы дымохода, отопительной печи в помещении для сторожей не соответствует требованиям	Основание: п. 81 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	01.08.2015г	
5.	Не обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям. Не все проезды очищены от кустов, сужающих ширину проездов.	Основание: п. 75 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	01.08.2015г	
6.	Отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Основание: п. 478 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	01.08.2015г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено законодательством.

Заместитель главного государственного инспектора Заокского района по пожарному надзору, заместитель начальника ОНД по Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
подполковник внутренней службы



Рогов Анатолий Анатольевич

Предписание к исполнению получил:

председатель СНТ «Скнига»
«08» апреля 2015 г.

Савельева Елена Дмитриевна